

Bestätigung

Klassifizierung des Brandverhaltens
und Bestätigung zum Heizwert
von **PA 66 GF25**
- trockenschlagzäh -

Bestätigung

Klassifizierung des Brandverhaltens und Bestätigung zum Heizwert von PA 66 GF25.

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1

Hiermit bestätigen wir, dass das von Technoform Bautech verwendete Rohmaterial zur Herstellung von Isolierprofilen, die Anforderungen der Brandverhaltensklasse E nach EN 13501-1 erfüllt.

Die Prüfungen wurden an Isolierstegen mit einer Wanddicke von 2,1mm und 1,6 mm durchgeführt und erfolgte nach EN ISO 11925-2.

Bestätigung zum Heizwert des Rohmaterials PA66 GF25

Hiermit bestätigen wir den Heizwert des von Technoform Bautech verarbeiteten Polyamiden:

$H_i = 23 \text{ MJ/kg}$
In Anlehnung an DIN 51900